

ZYCDC/JL-12.01



# 检验报告

张市疾控（卫）检字 2023 第 190 号

（共 7 页第 1 页）

样品名称 出厂水

送检单位 肃南县红湾供排水有限责任公司

检验类别 委托检验

张掖市疾病预防控制中心

检验专用章  
2023 年 7 月 5 日

70200169

## 检验报告单说明

共 7 页第 2 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验专用章”无效，无 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、报告无批准人签字无效。
- 九、报告涂改无效。

地 址：张掖市杏林南路卫健大厦 320 号

电 话：0936—8297129

传 真：0936—8291068

邮政编码：734000



# 检 验 报 告

张市疾控（卫）检字2023第190号 共7页第3页 ZYCDC/JL-12.01

样品名称	出厂水	检验类别	委托检验
生产厂家	肃南县红湾供排水有限责任公司	样品来源	肃南县红湾供排水有限责任公司
样品数量	5L*6、500ml*4	样品编号	2023190#
采或送样单位	肃南县红湾供排水有限责任公司	采或送样人	安锋
样品状态及包装	液态、塑料袋装		
检验项目	理化94项、微生物3项		
收样日期	2023年6月7日	检验日期:	2023年6月7日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022

检测仪器及型号：AFS-922原子荧光光度计，EL204—IC电子天平，MKII-M6原子吸收分光光度计，UV-2000紫外可见分光光度计，V-1200可见分光光度计，930COMPact IC Fiex离子色谱仪，7890B-7000D气相色谱质谱仪，900Z石墨炉原子吸收仪，EST吹扫捕集浓缩仪

检验项目及结果详见报告第4-7页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

以下空白

仅对本次送检样品负责

以下空白



检测者: 万江红 张佩 薛静 郭淑娟 批准人: 李莉  
审核者: 张佩 批准日期: 2023年 7月 7日

## 张掖市疾病预防控制中心检验报告

张市疾控(卫)检字2023

第190号

第4页/共7页

序号	检验项目	标准限值	检验结果	结果判定
1	色度(铂钴色度单位)/度	15	<5	合格
2	浑浊度(散射浊度单位)/NTU	1	<0.5	合格
3	臭和味	无异臭、异味	无	合格
4	肉眼可见物	无	无	合格
5	pH	6.5—8.5	7.36	合格
6	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	450	195	合格
7	溶解性总固体(mg/L)	1000	277	合格
8	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	3	0.82	合格
9	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	<0.02	合格
10	硫酸盐(mg/L)	250	37	合格
11	氯化物(mg/L)	250	37	合格
12	铝(mg/L)	0.2	<0.008	合格
13	铁(mg/L)	0.3	<0.01	合格
14	锰(mg/L)	0.1	<0.008	合格
15	铜(mg/L)	1.0	<0.008	合格
16	锌(mg/L)	1.0	<0.01	合格
17	砷(mg/L)	0.01	<0.01	合格
18	镉(mg/L)	0.005	<0.005	合格
19	铬(六价)(mg/L)	0.05	<0.004	合格
20	铅(mg/L)	0.01	<0.01	合格
21	汞(mg/L)	0.001	<0.001	合格
22	氰化物(mg/L)	0.05	<0.002	合格
23	氟化物(mg/L)	1.0	0.14	合格
24	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.13	合格
25	三氯甲烷(mg/L)	0.06	0.0473	合格
26	一氯二溴甲烷(mg/L)	0.1	/	/
27	二氯一溴甲烷(mg/L)	0.06	/	/
28	三溴甲烷(mg/L)	0.1	/	/
29	三卤甲烷	<1	/	/

检验者: 万润心 陈德 薛静 张淑娟

审核者: 李红


## 张掖市疾病预防控制中心检验报告


张市疾控(卫)检字2023

第190号

第5页/共7页

序号	检验项目	标准限值	检验结果	结果判定
30	二氯乙酸(mg/L)	0.05	/	/
31	三氯乙酸(mg/L)	0.1	/	/
32	溴酸盐(mg/L)	0.01	<0.005	合格
33	亚氯酸盐(mg/L)	0.7	<0.0024	合格
34	氯酸盐(mg/L)	0.7	<0.005	合格
35	总 $\alpha$ 放射性(Bq/L)	0.5	0.1	合格
36	总 $\beta$ 放射性(Bq/L)	1	0.12	合格
37	游离氯(mg/L)	$\leq 2$	0.23	合格
38	总氯(mg/L)	$\leq 3$	/	/
39	臭氧(mg/L)	$\leq 0.3$	/	/
40	二氧化氯(mg/L)	$\leq 0.8$	0.26	合格
41	铍(mg/L)	0.005	/	/
42	镍(mg/L)	0.02	/	/
43	钡(mg/L)	0.7	/	/
44	硼(mg/L)	1.0	/	/
45	钼(mg/L)	0.07	/	/
46	银(mg/L)	0.05	/	/
47	铊(mg/L)	0.0001	/	/
48	铍(mg/L)	0.002	/	/
49	硒(mg/L)	0.01	<0.01	合格
50	高氯酸盐(mg/L)	0.07	/	/
51	二氯甲烷(mg/L)	0.02	/	/
52	1, 2-二氯乙烷(mg/L)	0.03	/	/
53	四氯化碳(mg/L)	0.002	<0.00021	合格
54	氯乙烯(mg/L)	0.001	/	/
55	1, 1-二氯乙烯(mg/L)	0.03	/	/
56	1, 2-二氯乙烯(总量)(mg/L)	0.05	/	/
57	三氯乙烯(mg/L)	0.02	/	/
58	四氯乙烯(mg/L)	0.04	/	/

检验者: 

审核者: 

## 张掖市疾病预防控制中心检验报告

张市疾控(卫)检字2023

第190号

第6页/共7页

序号	检验项目	标准限值	检验结果	结果判定
59	六氯二丁烯(mg/L)	0.0006	/	/
60	苯(mg/L)	0.01	<0.000078	合格
61	甲苯(mg/L)	0.7	<0.000230	合格
62	二甲苯(总量)(mg/L)	0.5	/	/
63	苯乙烯(mg/L)	0.02	/	/
64	氯苯(mg/L)	0.3	/	/
65	1,4-二氯苯(mg/L)	0.3	/	/
66	三氯苯(总量)(mg/L)	0.002	/	/
67	六氯苯(mg/L)	0.001	<0.00025	合格
68	七氯(mg/L)	0.0004	<0.00034	合格
69	马拉硫磷(mg/L)	0.25	<0.00040	合格
70	乐果(mg/L)	0.006	<0.00072	合格
71	灭草松(mg/L)	0.3	/	/
72	百菌清(mg/L)	0.01	<0.00042	合格
73	呋喃丹(mg/L)	0.007	<0.000125	合格
74	毒死蜱(mg/L)	0.03	<0.00025	合格
75	草甘磷(mg/L)	0.7	/	/
76	敌敌畏(mg/L)	0.001	<0.00042	合格
77	莠去津(mg/L)	0.002	/	/
78	溴氰菊酯(mg/L)	0.02	<0.00101	合格
79	2,4-滴(mg/L)	0.03	/	/
80	乙草胺(mg/L)	0.02	/	/
81	五氯酚(mg/L)	0.009	<0.00099	合格
82	2,4,6-三氯酚(mg/L)	0.25	/	/
83	苯并(a)芘(mg/L)	0.00001	<0.0000014	合格
84	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L)	0.008	<0.00041	合格
85	丙烯酰胺(mg/L)	0.0005	/	/
86	环氧氯丙烷(mg/L)	0.0004	/	/
87	钠(mg/L)	200	/	/

检验者: 万利军 张楠 曹新 魏淑娟

审核者: 石永新

张市疾控  
章

## 张掖市疾病预防控制中心检验报告

张市疾控(卫)检字2023

第190号

第7页/共7页

序号	检验项目	标准限值	检验结果	结果判定
88	挥发酚类(以苯酚计)(mg/L)	0.002	<0.002	合格
89	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	0.3	<0.025	合格
90	2-甲基异坎醇(mg/L)	0.00001	/	/
91	土臭素(mg/L)	0.00001	/	/
92	硫化物(mg/L)	0.02	<0.02	合格
93	甲醛(使用臭氧时)(mg/L)	0.9	<0.05	合格
94	亚硝酸盐氮(以N计)/(mg/L)	0.001	<0.001	合格
95	碘化物(ug/L)	0.1	0.00124	合格
96	总大肠菌群(MPN/100mL)	不应检出	未检出	合格
97	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不应检出	未检出	合格
98	菌落总数(CFU/mL)	100	3	合格
99	贾第鞭毛虫(个/10L)	<1	/	/
100	隐孢子虫(个/10L)	<1	/	/
101	$\alpha$ -六六六(mg/L)	0.005	<0.0002	合格
102	$\beta$ -六六六(mg/L)	0.005	<0.00031	合格
103	$\gamma$ -六六六(mg/L)	0.005	<0.00015	合格
104	$\delta$ -六六六(mg/L)	0.005	<0.00021	合格
105	P, P-DDD(mg/L)	0.001	<0.000075	合格
106	P, P-DDT(mg/L)	0.001	<0.000083	合格
107	O, P-DDT(mg/L)	0.001	<0.00004	合格
108	P, P-DDE(mg/L)	0.001	<0.000075	合格
109	甲基对硫磷(mg/L)	0.009	<0.0003	合格
110	马拉硫磷(mg/L)	0.003	<0.0003	合格
111	阿特拉津(mg/L)	0.002	<0.000078	合格
112	伪造囊毒素-LR(藻类暴发情况发生时)/(mg/L)	0.001	/	/

仅对本次送检样品负责  
以下空白

检验者: 万利平 张维 隋新 魏淑娟

审核者: 张维