



肃南裕固族自治县疾病
预防控制中心

检 验 报 告

肃疾控（水）检字 2023 第 022 号



样品名称: 生活饮用水

收样日期: 2023 年 3 月 28 日

报告日期: 2023 年 4 月 25 日

检验报告说明

1. 报告封面左上角不加盖“CMA”标志无法律效力。
2. 报告无“检验专用章”无效，无骑缝章无效。
3. 报告未经本单位同意不得以任何方式自制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应本中心加盖公章确认。
4. 报告未经检验者，审核者，签发人签名无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，微生物结果不做复检，逾期不予受理。
6. 报告涂改无效，不完整无效。
7. 一般情况下，委托检验仅对来样负责。

地 址：肃南县北滨河路疾控中心楼

联系电话：0936-6121460

邮政编码：734400

肃南裕固族自治县疾病预防控制中心

检 验 报 告

共 58 页 第 21 页
肃疾控（水）检字 2023 第 022 号



仅对此样品负责

样品名称:	生活饮用水	检测类别:	委托
样品数量:	500mL×1份、2500mL×1份	包装情况:	一次性无菌袋、采样袋装
商 标:	/	样品状态:	液体
编 号:	2023022-09	送样单位:	肃南裕固族自治县疾病预防控制中心公卫科
生产单位:	/	送样日期:	2023年3月28日
采样地点:	肃南裕固族自治县红湾寺镇裕康社区 (末梢水)	检测日期:	2023年3月28日

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》 GB/T5750—2006

序号	检测项目	检测结果	限值	序号	检测项目	检测结果	限值
1	色度	5 度	≤15 度	12	氟化物(mg/L)	0.43	≤1.0
2	浑浊度	<1NTU	≤1NTU	13	硝酸盐氮(mg/L)	2.31	≤10
3	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	14	铁(mg/L)	<0.01	≤0.3
4	肉眼可见物	无	无	15	锰(mg/L)	<0.008	≤0.1
5	PH 值	7.84	6.5-8.5	16	铜(mg/L)	<0.008	≤1.0
6	总硬度(mg/L)	261	≤450	17	锌(mg/L)	<0.01	≤1.0
7	溶解性总固体(mg/L)	358	≤1000	18	铅(mg/L)	<0.01	≤0.01
8	挥发酚类(mg/L)	<0.002	≤0.002	19	镉(mg/L)	<0.004	≤0.005
9	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	<0.05	≤0.30	20	硒(mg/L)	<0.01	≤0.01
10	硫酸盐(mg/L)	73	≤250	21	砷(mg/L)	<0.01	≤0.01
11	氯化物(mg/L)	12	≤250	22	汞(mg/L)	<0.001	≤0.001

序号	检测项目	检测结果	限值	序号	检测项目	检测结果	限值
23	铝(mg/L)	<0.008	≤0.2	34	总α放射(Bq/L)	<0.016	≤0.5
24	铬(六价)(mg/L)	<0.004	≤0.05	35	总β放射(Bq/L)	<0.028	≤1.0
25	氰化物(mg/L)	<0.002	≤0.05	36	二氧化氯(mg/L)	0.02	≥0.02
26	氨氮(mg/L)	<0.02	≤0.5	37	游离余氯(mg/L)	/	≥0.05
27	甲醛(mg/L)	/	≤0.9	38	一氯胺(mg/L)	/	≥0.05
28	溴酸盐(mg/L)	/	≤0.01	39	臭氧(mg/L)	/	≤0.02
29	氯酸盐(mg/L)	<0.005	≤0.70	40	菌落总数 (CFU/ mL)	7	≤100
30	亚硝酸盐氮(mg/L)	<0.0024	≤0.70	41	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
31	三氯甲烷(mg/L)	<0.0002	≤0.06	42	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
32	四氯化碳(mg/L)	<0.0001	≤0.002	43	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
33	耗氧量(mg/L)	0.69	≤3	以下空白			

检验者:  梁本昌
 审核者: 
 签发者: 